

דין וחשבון על בדיקה מס' 7111901677

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ורד רפאל טכנולוגיות בע"מ

מענו : אצל 33 מגן שורק 7686500

תאריך ההזמנה : 24/05/2021

תאור המוצר

צפוי מכונה : חומר ציפוי חרושתי מוכן לגימור קירות מודבק עד דבק אריחים

בגוון : לבן, אפור כהה, אפור בהיר.

פרטי הבדיקה

המדגם התקבל בתאריך : 25/05/2021 הנוטל בא כח : המזמין

גודל המדגם : 3 לוחות .

מהות הבדיקה

לפי בקשת המזמין :
 דו"ח לפי שיטות ת"י 1731 (דצמבר 1995) ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים
 בסעיפים : 2.3.4 חדירות מים בתנאי גשם , 2.3.7 - חוזק הדבקות עמידות בבליה מואצת .
 - בדיקת עמידות בבליה מואצת UV במשך 1000 שעות

תוצאות הבדיקה במסמך זה

מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא
במלאו.

כללי

תוצאות הבדיקות : ראה דף מס' 2 תמונות המוצר דף מס' 3 .

שם המאשר : זהר פיסיק

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

שם הבודק : איגור אלפרין

תפקידו : טכנאי בודק

25/08/2021

תוצאות הבדיקה

מספר סעיף	גוון הדוגמא	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאות הבדיקה	הערות
1	לבן	חדירות מים בתנאי גשם	חזותי	לא עברו מים לא הופיעו טיפות מים בגב הדוגמה.	לא יעברו מים לא יופיעו טיפות מים בגב הדוגמה.
		חוזק הדבקות	מגפ"ס	מיני: 0.67 ממוצע: 0.78	-

מספר סעיף	גוון הדוגמא	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה הבדיקה	הערות
3	לבן אפור כהה אפור בהיר.	עמידות בבליה מואצת UV במשך 1000 שעות	חזותי	לא הופיעו סדקים לא הופיעו סימני התפוררות	לא יופיעו סדקים לא יופיעו סימני התפוררות
				ניראה שינוי קל בגוון בדוגמאות	ראה תמונות הדוגמאות

מקרא :

- שינוי לפי ISO- 105 שינוי הגוון בדרגות מס' 1-5

5 - אין שינוי גוון

1 - שינוי מהותי בגוון

ענף מוצרי הבניין

מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מס' 7111901677

דף מס' 3 מתוך 3 דפים

תמונות המוצר

